

Przejście projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø125mm PE pod mostem wykonać w izolacji cieplnej w osłonie stalowej, z mocowaniem do elementów konstrukcji mostu, bez poszerzania mostu i zawężania prześwitu pod mostem.
Całość robót przejścia pod mostem na dz. nr 752/1 obr.:0002 Brzezinka wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Wody Polskie, Zarządcą mostu oraz dokumentacją projektową.

Rura ochronna

Rura ochronna

