

KR.RPU.434.110.2023.ŁS

Pracownia Projektowo-Usługowa
PROJ-IS Aleksander Szczurek
ul. Łysa Góra 121
34-113 Bęczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.08.2023 r. w sprawie uzgodnienia przekroczenia kanalizacją sanitarną Kanału Łączany-Skawina w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica - zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiślana, Zielona, Spacerowa” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że przejście kanalizacji ciśnieniową ponad kanałem żeglugowym jest możliwe pod następującymi warunkami:

1. Bezpośrednio nad Kanałem Łączany – Skawina rurociąg powinien zostać poprowadzony w taki sposób aby nie powodował dodatkowego obniżenia spodu konstrukcji nad drogą wodną tj. w konstrukcji stalowej mostu w ciągu ulicy Promowej, pomiędzy dźwigarami a pomostem obiektu mostowego.
2. Bezpośrednio nad Kanałem Łączany – Skawina kanalizacja sanitarna powinna zostać poprowadzona w rurze osłonowej aby w przypadku ewentualnej awarii uniemożliwić dostawanie się substancji do wód kanału.
3. Zasyp wykopów w rejonie przyczółków w miejscu wyjścia kanalizacji z gruntu należy wykonać ze szczególną starannością warstwami o grubości do 30 cm, z zagęszczeniem, aby zapobiec możliwości występowania w tym miejscu przesiąków.

Na przekroczenie kanalizacją sanitarną Kanału Łączany-Skawina nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Równocześnie zakres planowanej inwestycji nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto informujemy, że obwałowanie Kanału Łączany-Skawina nie stanowi wału przeciwpowodziowego w rozumieniu w rozumieniu art. 16 pkt. 1 lit. f ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 176 ust. 1.

Natomiast w związku z zajęciem gruntu Skarbu Państwa na potrzeby inwestycji tj. części działki nr 752/1 obręb 0002 jedn. ewidencyjna 121802_2 położonej w Brzezince inwestor będzie zobowiązany do zawarcia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie stosownej umowy dzierżawy na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy, która będzie podstawą do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

p.o. Z-CIA DYREKTORA

Katarzyna Szczepaniec

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Zlewni w Krakowie
3. RPU a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

krakow.wody.gov.pl